



numer wyprowadzenia	opis
1	zacisk dodatniej linii zasilającej (L dla 230VAC lub + dla 24VDC)
2	zacisk ujemnej linii zasilającej (N dla 230VAC lub - dla 24VDC)
3	zacisk ochronny (uziemiający) sygnalizatora WSP
4	wyjście normalnie zamknięte przekaźnika
5	wejście wspólne przekaźnika
6	wyjście normalnie otwarte przekaźnika

